



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,  
электронный адрес: mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236029, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-92-01,  
электронный адрес: ugpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу «Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59; тел. (4012) 52-94-80, E-Mail: lenogpn@mail.ru

**Предписание № 46/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 (МАОУ ООШ № 15; ИНН 3907011497/ОГРН 1023901650310), юридический адрес: г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 163

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору С.В. Яшина от 25.02.2021 № 46

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 03 марта по 29 марта 2021 года Романовой Анной Вячеславовной, начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – зданий школы, расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 163,

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Петровым Дмитрием Александровичем – директором

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации | Срок устранения нарушения требования | Отметка (подпись) о выполнении (указывается) |
|-------|---|--|--------------------------------------|--|
|-------|---|--|--------------------------------------|--|



| 1                                   | 2  | Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены  | пожарной безопасности | только выполнение) |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------|
| Общие требования (литеры АА1, Б, В) |  |   | 4                     | 5                  |
| 1.                                  | На дверях помещений технического и складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов) | п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ч. 3 ст 27 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288) | До 01.03.2022 года    |                    |
| 2.                                  | Не обеспечены регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (АУПС и СОУЭ)   | п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)  | До 01.03.2022 года    |                    |
| 3.                                  | На объекте не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.  | п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)  | До 01.03.2022 года    |                    |
| 4.                                  | На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.   | п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)  | До 01.03.2022 года    |                    |
| 5.                                  | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает функционирование в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания  | ч. 7 ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ   | До 01.03.2022 года    |                    |
| 6.                                  | Вспомогательные здания (складские) не защищены соответствующими системами и установками противопожарной защиты   | ст. 54 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.4 СП 486.1311500 «Свод правил «Системы противопожарной защиты».  | До 01.03.2022 года    |                    |



|           |  |  |                          |  |
|-----------|--|--|--------------------------|--|
|           |  | Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утверждены Приказом МЧС РФ от 20.07.2020 №539); п. 7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173) |                          |  |
| 7.        | Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | подп. б) п. 17 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)  | До<br>01.03.2022<br>года |  |
| 8.        | Ширина путей эвакуации по лестницам, предназначенным для эвакуации людей менее 1,35 м  | ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194)  | До<br>01.03.2022<br>года |  |
| Литер АА1 |  |  |                          |  |
| 9.        | Не представлен документ, подтверждающий пожарную опасность материала, применённого для отделки пола на путях эвакуации (помещение № 6 второй этаж) не менее чем КМ2  | ст. 134, табл. 28 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ  | До<br>01.03.2022<br>года |  |
| 10.       | Не проведена проверка огнезащитного покрытия несущих металлических конструкций, отсутствует техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ   | п. 13 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)   | До<br>01.03.2022<br>года |  |
| 11.       | На путях эвакуации допущено устройство лестниц с частично криволинейными ступенями   | ч. 3 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194)  | До<br>01.03.2022<br>года |  |
| 12.       | Отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости не менее R45 маршей и площадок деревянных лестниц   | ч. 2 ст. 87, таблица 21 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  | До<br>01.03.2022<br>года |  |



|         |  |  |                          |  |
|---------|--|--|--------------------------|--|
|         |  | безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ<br>п. 13 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 №1479);   |                          |  |
| 13.     | Не в полном объеме обеспечена требуемая ширина эвакуационных выходов (для числа эвакуирующихся 50 человек и более), менее 1,2 м                                      | ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194)   | До<br>01.03.2022<br>года |  |
| Литер Б |  |  |                          |  |
| 14.     | Не представлен документ, подтверждающий пожарную опасность материала, применённого для отделки пола на путях эвакуации (помещение № 5* второй этаж) не менее чем КМ2 | ст. 134, табл. 28 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ  | До<br>01.03.2022<br>года |  |
| 15.     | Отсек коридора (2 этаж) не защищён автоматической установкой пожарной сигнализации   | ст. 54 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.4 СП 486.1311500 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утверждены Приказом МЧС РФ от 20.07.2020 №539); | До<br>01.03.2022<br>года |  |
| 16.     | Ширина горизонтального участка пути эвакуации (2 этаж) менее 1,2 м   | ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194)  | До<br>01.03.2022<br>года |  |
| 17.     | На путях эвакуации по лестничному маршу не предусмотрено ограждение с поручнями  | ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194)  | До<br>01.03.2022<br>года |  |
| 18.     | Выход на чердак с лестничной клеткой через противопожарный люк 2-го типа   | ст. 90 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194)  | До<br>01.03.2022<br>года |  |



|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
| размером 0,6x0,8 метра не предусмотрен по закреплённой стальной стремянке | безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 7.7 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288) | года |  |
|---|---|------|--|

\*Нумерация помещений согласно планам этажей здания

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНДиПР  
по городскому округу «Город Калининград»  
УНДиПР ГУ МЧС России  
по Калининградской области –  
государственный инспектор  
городского округа «Город Калининград»  
по пожарному надзору  
капитан внутренней службы  
Романова Анна Вячеславовна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«29» марта 2021 года

**Предписание для исполнения получил(а):**

Петров Дмитрий Александрович – директор

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении  
проверки)

«29» марта 2021 года